

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Наименование учреждения

Центр госсанэпиднадзора в г. Москве



Код формы по ОКД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-3/у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по г. МОСКВЕ

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.06.490.П.21176.10.4 от 06.10.04

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации Трубопроводная арматура торговой марки "DANFOSS" типоразмера согласно приложению

изготовленная в соответствии с сертификатами BVQI № 118935A от 10.03.98г., DS № 847 от 04.05.2000г., IQNET № DK от 04.05.2000г. и LRQA № 950023 от 08.09.95г., паспорта изделий

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Организация — изготовитель
фирма "DANFOSS A/S" — заводы фирмы — согласно приложению Дания

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
фирма "DANFOSS A/S", Дания (представитель в России — ЗАО "ДАНФОСС")

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
протокол испытания образцов ГИЦ питьевой воды № 361/04 от 05.10.2004г.

№ 1200921

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Запах	2 балла
Привкус	2 балла
Формальдегид	0,1 мг/л
Медь	1,0 мг/л
Перманганатная окисляемость	5,0 мг/л
Цинк	1,0 мг/л
Железо	0,3 мг/л
Хром общий	0,1 мг/л
Никель	0,1 мг/л
Свинец	0,03 мг/л

Область применения:
в системах тепло- и водоснабжения, в т.ч. питьевого

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:
в соответствии с рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:
страна, изготовитель, наименование продукции

Заключение действительно до
6 октября 2009 года



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Селев





МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.06.490.П.21176.39.4 06.10.04

Трубопроводная арматура торговой марки "Danfoss":

Наименование
Краны шаровые, тип JIP;
Краны шаровые с ручными приводами, типы: X3777, X3777B, X3777S, X3777V, X1666, X2777, X3222, X3444, X3444S, X3444B;
Краны шаровые, типы: X3777, X3777B, X3777S, X3777V, с пневмоприводами типов: SE, DE;
Краны шаровые, типы: X3888; X3888S; X3888B; X3555; X3555S; X3555B, с приводами типов AT, EP, ER;
Клапаны и затворы обратные для жидких сред, типы: 207, 207V, 233, 233X, 402, 402B, 402RR, 402S, 402V, 402X, 422, 412, 412S, 407, 407B, 407RR, 407V, 417, 447, 447RR, 447B, 408, 408F, 408V, 408X, 408D, 50, 508, 508F, 627V, 627VIB, 882, 802, 802L, 802T, 812, 812X, 812XB, 812XS, 812XT, 815, 825, 895, 895V, 223, 223D, 402Z, 601, 601V, 601P, 605N, 604N, 605V, 604V, 615, 635N, 634N1B, 635V, 634V1B, 685N, 684N1B, 696V, 696V1B, 802Z, 805;
Дисковые поворотные затворы, тип SYLAX с приводами типов:
Приводы-рукоятки, типы: PCX, PCF;
Ручные редукторные приводы, тип RM;
Пневмоприводы, типы: DE, SE;
Электроприводы, типы: MONOPHASE, ELEC 220, ELEC 380;
Клапаны редукционные, типы: RP204, RP226;



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Селес





МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.06.490.П.21176.30.4 06.10.04

Фирма-изготовитель: фирма "Danfoss A/S", Дания

Заводы фирмы-изготовителя:

- "OFFICINE RIGAMONTI S.a.S.", Италия;
- "Kingtron Precision Ind. Inc.", Тайвань;
- "DANFOSS A/S", Дания;
- "OREG S.A.", Франция;
- ЗАО "Данфосс", Россия;
- "Danfoss Socla", Франция;
- "HAITIMA CORPORATION", Тайвань.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Селев

